

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

ООО «Прогресс»

Россия, 111524, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Перово,
ул. Электродная, д. 2 стр. 34, помещ. 19/3, ИНН: 7733398035,
ОГРН: 1227700834613, e-mail: progress.teesn@yandex.ru
Регистрационный № РОСС RU.32001.04ИЛ58 от 2022-12-09



Руководитель лаборатории
ИЛ ООО «Прогресс»
А. М. Чернова

«26» Июня 2026 г.

ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЙ

(анализа)

№96099-ПРГ/26 от 26.06.2026

1	Объект	Элементы архитектурные фасадные декоративные, марки «МИР ПЕНОПЛАСТА»: Панели утепления PS
2	Заявитель	Общество с ограниченной ответственностью «МИР ПЕНОПЛАСТА», Адрес: Россия, 142113, Московская обл., г.о. Подольск, п. Молодёжный, ул. Промышленная, д. 4, стр. 3, офис 1, ИНН: 5074094651, ОГРН: 1255000053440
3	Изготовитель	Общество с ограниченной ответственностью «МИР ПЕНОПЛАСТА», Адрес: Россия, 142113, Московская обл., г.о. Подольск, п. Молодёжный, ул. Промышленная, д. 4, стр. 3, офис 1, ИНН: 5074094651, ОГРН: 1255000053440
4	Основание для проведения исследований (анализа)	Заявка № 96099 от 15 Мая 2026 г.
5	Дата запроса на получение материала для исследований (анализа)	18 Мая 2026 г.
6	Дата получения материала для исследований (анализа)	27 Мая 2026 г.
7	Дата проведения исследований (анализа)	01 Июня 2026 г.
8	Нормативные документы, регламентирующие объем исследований (анализа) и их оценку	ТУ 22.21.41-001- 63998258-2026 Элементы фасадные декоративные «МИР ПЕНОПЛАСТА»
9	Предоставленные (использованные) нормативные документы	-
10	Результаты	Таблица №1

Таблица №1

п/п	Наименование показателя	Показатели		Методы испытаний
		НД	Испытания	
1	Тип покрытия	Песчано-акриловая смесь с добавлением мрамора	Соответствует	ТУ 22.21.41-001- 63998258-2026
2	Цвет	Бежевый	Соответствует	ТУ 22.21.41-001- 63998258-2026
3	Шероховатость, мм	0,3-0,5	0,3	ТУ 22.21.41-001- 63998258-2026
4	Плотность, кг/м ³	25	25	ТУ 22.21.41-001- 63998258-2026
5	Предел прочности на сжатие, не менее, МПа	0,10	0,14	ТУ 22.21.41-001- 63998258-2026
6	Предел прочности при изгибе, не менее, МПа	0,20	0,21	ТУ 22.21.41-001- 63998258-2026
7	Водопоглощение, %	2-3	2	ТУ 22.21.41-001- 63998258-2026

Заключение:

По результатам проведенных исследований (анализа): Элементы архитектурные фасадные декоративные, марки «МИР ПЕНОПЛАСТА»: Панели утепления PS, **выпускаемые** Обществом с ограниченной ответственностью «МИР ПЕНОПЛАСТА», Адрес: Россия, 142113, Московская обл., г.о. Подольск, п. Молодёжный, ул. Промышленная, д. 4, стр. 3, офис 1, ИНН: 5074094651, ОГРН: 1255000053440, **соответствуют:** ТУ 22.21.41-001- 63998258-2026 Элементы фасадные декоративные «МИР ПЕНОПЛАСТА».

Исполнитель



Г. И. Куликов

За предоставленные заказчиком техническую документацию, материалы (данные) Испытательная лаборатория ООО «Прогресс» ответственности не несет. (п.7.8.2.2 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2019)

*Применяется (или может быть применен) модифицированный метод (п.7.2.1.4 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2019) основанный на анализе технической документации, материалов (данных), предоставленных заказчиком.

Из-за особенностей представленной технической документации, материалов (данных) их полноты и достоверности полученные результаты могут отличаться от результатов, которые могут быть получены при проведении лабораторных и/или натуральных испытаний.

Настоящий протокол распространяется только на указанные в нем объекты, подвергнутые исследованию (анализу).
Запрещается полная или частичная публикация (перепечатка) настоящего протокола без письменного разрешения Испытательной лаборатории ООО «Прогресс» (прим. п.7.8.2.1 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2019)

Примечание: заключение оформлено по требованию Заказчика.